



ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.
Pod Lisem 129
171 02 Praha 8 - Troja

Počet stran:2
Počet příloh/Počet stran příloh:1/1
Zn.:Hly-KI

Číslo protokolu: 903519-01/01

Datum vydání: 8. 12. 2009



PROTOKOL O ZKOUŠCE

Výrobek: Rozváděč nn
Typ: Rx-x-xx-xxx-xx (viz příloha č.1/1)
Jmenovité hodnoty: 3x400/230 V, 50 Hz, do 63 A
Výrobní číslo: ---
Výrobce: EMS 3000 s. r. o., Litoměřická 145, 277 21 Liběchov, Česko
Výrobní místo: neuvedeno
Číselník výrobků EZÚ: 020803 - rozvaděče nn
Objednavatel: EMS 3000 s. r. o., Litoměřická 145, 277 21 Liběchov, Česko
Počet zkoušených vzorků: ---
Vzorky předloženy dne: ---
Místo provedení zkoušek: Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
Zkoušky prováděny v době od 8.12.2009 do 8.12.2009
Jiné údaje: protokol EZÚ č. 603072-01/01, certifikát EZÚ č.1060833.
Výrobek zkoušen podle: ČSN EN 60439-3:95+A1:97+A2:02 v návaznosti na ČSN EN 60439-1:00 ed. 2+A1:04+1:08
čl.4,5,8.2.1,8.2.2,8.2.4,8.2.4.1,8.2.5,8.2.7,8.2.9,8.2.10,8.2.12,8.2.13, 8.2.15,8.3.1,8.2.3,8.2.3.1.1, 7.10.3,7.10.3.1,7.10.4,7.10.4.1, ČSN 35 7030:72 čl.70,71,76,77,75,78,73,74,72.

Zpracoval: Jaroslav Klípa



Schválil: Jan Hlavatý
technický vedoucí
zkušební laboratoře

Výsledky zkoušek uvedené v protokolu se týkají pouze zkoušeného předmětu a jsou změřeny s přesností požadovanou zkušebním předpisem. Bez písemného souhlasu EZÚ nesmí být tento protokol reprodukován jinak než celý! Pokud se zákazník uvedený v tomto protokolu odkazuje na služby EZÚ jako akreditované laboratoře, musí používat formulaci typu „Zkoušeno EZÚ, laboratoří akreditovanou ČIA k uvedeným zkouškám, registrační číslo akreditované laboratoře 1058“.

Tel.: 266104111

Fax: 284680070

E-mail: testing@ezu.cz
<http://www.ezu.cz>

Zkoušeno podle: ČSN EN 60439-3:95+A1:97+A2:02
v návaznosti na ČSN EN 60439-1 ed.2:00+A1:04+1:08,
ČSN 35 7030:72.

Pro certifikaci byly využity výsledky zkoušek uvedené v:

- protokole EZÚ č. 603072-01/01 ze dne 22.09.2006 ,
- byl vydán certifikát EZÚ č.1060833 ze dne 17.10.2006 ,platnost 31.10.2009.

V protokole byly provedeny následující zkoušky s vyhovujícím výsledkem.:

ČSN EN 60439-3:95+A1:97+A2:02
v návaznosti na ČSN EN 60439-1 ed.2:00+A1:04+1:08

čl.4,5,8.2.1,8.2.2,8.2.4,8.2.4.1,8.2.5,8.2.7,8.2.9,8.2.10,8.2.12,8.2.13,8.2.15,8.3.1,8.2.3,
8.2.3.1.1, 7.10.3,7.10.3.1,7.10.4,7.10.4.1,

ČSN 35 7030:72 čl.70,71,76,77,75,78,73,74,72.

Vypracoval: Jaroslav Klípa 08.12.2009 .

